ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДНІСТРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Лабораторія моніторингу вод Західного регіону
вул. Ак. Сахарова, 23А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел./факс. (0342) 52-34-83, e-mail: iflab@ukr.net

202265
ДСТУ ISO/IEC 17025

Протокол випробувань № 781 від 07.03.2023

Джерело, с. Посіч, Лисецька територіальна громада

Результати випробувань

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	Норми для питної води з колодязів, каптажів джерел та бюветів*
1	Кислотність/лужність, од. pH	5,9	6,5-8,5
2	Загальна лужність, ммоль/дм^3	0,44	≤ 6,5
3	Вміст солей, мг/дм^3	48	≤1000-1500
4	Амоній, мг/дм^3	0,18	≤ 0,1-2,6
5	Нітрити, мг/дм^3	0,0	≤0,5-3,3
6	Нітрати, мг/дм^3	4,9	≤50
7	Фосфати, мг/дм^3	0,018	≤0,6
8	Жорсткість, ммоль/дм^3	0,80	≤7,0-10,0
9	Кальцій, мг/дм^3	15	≤130
10	Магній, мг/дм^3	0,50	≤80
11	Хлориди, мг/дм^3	11	≤250-350
12	Сульфати, мг/дм^3	9,0	≤250-500
13	Залізо загальне, мг/дм^3	0,0	≤0,2-1,0
14	Марганець, мг/дм^3	0,0	≤0,05
15	Хром загальний, мг/дм^3	0,0	≤0,05
16	Мідь, мг/дм^3	0,0	≤1,0
17	Поверхнево-активні речовини, мг/дм^3	0,0	≤0,05
18	Нафтопродукти, мг/дм^3	0,0	≤0,01
19	Алюміній, мг/дм^3	0,027	≤0,1
20	Срібло, мг/дм^3	0,0	≤0,025
21	Берилій, мг/дм^3	0,0	≤0,0002
22	Бор, мг/дм^3	0,0	≤0,5
23	Калій, мг/дм^3	0,34	≤20
24	Кадмій, мг/дм^3	0,0	≤0,001
25	Кобальт, мг/дм^3	0,0	≤0,1
26	Молібден, мг/дм^3	0,002	≤0,07
27	Натрій, мг/дм^3	5,7	≤200
28	Нікель, мг/дм^3	0,0	≤0,02
29	Свинець, мг/дм^3	0,0	≤0,01
30	Селен, мг/дм^3	0,0	≤0,01
31	Стронцій, мг/дм^3	0,027	≤7,0
32	Стибій, мг/дм^3	0,0	≤0,005
33	Цинк, мг/дм^3	0,007	≤1,0
34	Ртуть, мг/дм^3	0,0	≤0,0005
35	Миш'як, мг/дм^3	0,0	≤0,01

* - ДСанПін 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Заступник начальника управління **І.І.Ігнатишин**

Начальник лабораторії **М. Засідко**